

PROTOKÓŁ 9/2017
z kontroli problemowej/wycinkowej stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla ul. Zamkowa 1 41-803 Zabrze
(nazwa i adres kontrolowanego zakładu pracy)

przeprowadzonej w dniu 10.04.2017r.

przez Łukasza Gawlińskiego – inspektora ds. bhp

przedstawiciela IChPW ul. Zamkowa 1 41-803 Zabrze
(nazwa i adres firmy)

Kontrolę przeprowadzono w obecności/na podstawie: Janusz Wydok, Monika Rogula,
Łukasz Gawliński – Starszy Inspektor BHP
(imię i nazwisko oraz funkcja pełniona w kontrolowanym zakładzie pracy/wykaz dokumentacji)

1. Zakres kontroli: Obiekty i pomieszczenia pracy –zgodnie z Planem Monitorowania BHP na 2017r.
2. Realizacja wykonanych zaleceń, poleceń i wniosków organów nadzoru i kontroli oraz zaleceń własnych: nie dotyczy

3. W czasie kontroli stwierdzono:
 1. Dokonano kontroli obowiązków zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikowi. Za bezpieczną uznaje się taką pracę, której wykonywanie nie spowoduje zagrożenia zdrowia lub życia pracownika lub innej osoby. Z kolei praca higieniczna to praca pozbawiona wpływu negatywnych czynników na zdrowie pracownika.
 2. Zgodnie z przepisami zobowiązującymi do organizowania bezpiecznej pracy w obiektach, w tym w pomieszczeniach, jest ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W odniesieniu do budynków i pomieszczeń pracy kodeks pracy stwierdza, że muszą one odpowiadać wymaganiom w zakresie bhp.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia.
 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w skontrolowanych miejscach zapewniono pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników.
6. Pracodawca utrzymuje obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
7. Obiekt budowlany są użytkowane w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywane w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.
8. Obiekty budowlane są zgodnie z prawem poddawane okresowej kontroli, i zgodnie z art. 64 Prawa Budowlanego prowadzone są dla każdego budynku "książki obiektu budowlanego".
9. W czasie ich użytkowania Pracodawca poddaje je kontroli okresowej: w okresach raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, instalacji narażonych na wpływy atmosferyczne, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych i przewodów kominowych.
10. Okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą objęte jest również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
11. Zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, budynki i inne obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy, są utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych.
12. Poprzez "pomieszczenie pracy" - rozumie się pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca.

Uwaga w trakcie kontroli:

- nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których:
- łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,
 - mają miejsce procesy technologiczne nie pozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,

"Pomieszczeniu stałej pracy", to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny.
"Pomieszczeniu czasowej pracy" - to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin.

13. Wydane zalecenia pokontrolne: należy w roku 2017 dokonać pomiarów oświetlenia na stanowiskach pracy.

Starszy Inspektor BHP

Łukasz Gawliński

.....
(imię, nazwisko i podpis
inspektora ds. bhp)

.....
(imię, nazwisko i podpis
przedstawiciela kontrolowanego zakładu)